



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.



Iktatószám: DOL/M/244/2019

Tárgy: Víziközműrendszer GFT 2020-2034

Felújítási, Pótlási terv és Nyilatkozat

Beruházási terv javaslat

Ügyintéző: Potyók Áron

Kérjük, a válaszevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra hivatkozni!

Tisztelt Önkormányzat!

A 2011. évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési terv, Felújítási, Pótlási és Beruházási terv készítését és annak véleményezéséről nyilatkozat kiadását írja elő.

A fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) a kötelezett, véleményezését követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért felelős adja ki. Ezt követően a terveket a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30. ig

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős (Önkormányzat) feladata (kivételesen a törvény 11§ 3bek. koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközmű), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a víziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a terveket a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30.-ig

A véleményezés kiadására 30 nap áll rendelkezésére.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a megadott (szeptember 30.) határidő be nem tartásáért az Energia Hivatal a figyelmeztetés és a bírságkiszabás eszközeivel él.

A törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű rendszer Felújítási és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben víziközművük több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét ellátó önkormányzatot kérjük nyilatkozni. Kérjük, hogy a törvényben megadott határidőn belül, de legkésőbb 2019.szeptember 01-ig küldjék meg frásos véleményező Nyilatkozatukat. (A Nyilatkozat mintát csatoltan küldjük.)

A Beruházási terv elkészítéséhez csatoltan megküldjük a Beruházási terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bízni a TRV Zrt-t a beruházási terv beadásával, abban az esetben a csatolt Meghatalmazás kitöltött és aláírt példányát kérjük részünkre megküldeni. A Meghatalmazáshoz kérjük csatolni az ISZD díj (1/2014 MEKH rendelet 1. melléklet; 6.§ 2. pont) és a Szakhatósági díj (13/2015 BM rendelet 2. melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatot és a Beruházási terv elfogadásáról szóló Képviselő Testületi határozatot/határozatokat. A beadandó dokumentumoknak és a mindkét fél által aláírt Meghatalmazásnak legkésőbb a beadási határidő előtt 30 nappal, legkésőbb 2019. szeptember 01-ig a rendelkezésünkre kell állni, ezen időponton túli beérkezés esetén a Meghatalmazás érvényét veszti.

Szolnok, 2019.07. 17.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

KHB: 10404508-45013087

Adószám: 11265832-2-16

57

Tisztelettel:

Poór János István
Operatív Főmérnök

Zsótér László
Beruházási és Vállalkozási osztályvezető



5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. Tel: (56) 422-522 Fax: (56) 373-029

Web: www.trvzt.hu E-mail: titkarsag@trvzt.hu



ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-20181-1-001-00-10 vkr. kóddal rendelkező TR-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2020-2034 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2019.

polgármester

Tiszaroff Község Önkormányzata

Meghatalmazás

..... Önkormányzata (székhely:,
adószám:) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* -
meghatalmazza a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót**,
hogy a 11-20181-1-001-00-10 vkr. kóddal rendelkező TR-IV megnevezésű víziközmű-
rendszerre vonatkozó, 2020-2034 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a
benyújtással kapcsolatos eljárásban Önkormányzata helyett és
nevében teljes körűen eljárjon.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: Szolnok, 2019.

..... Önkormányzata
meghatalmazó
képviseleti:
.....
polgármester

A meghatalmazást elfogadom:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
meghatalmazott
képviseleti: Bakondi György Patrik
vezérigazgató

Tanú1:
Lakcím:
Aláírás:

Tanú2:
Lakcím:
Aláírás:

*: a megfelelő aláhúzendó



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

TR-IV

víziközmű rendszerre

2020-2034

Ellátásért felelősök megnevezése: Tiszaroff Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2019. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TR-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tiszaroff vízmű, Tiszaroff ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Tiszaroff vízmű:

A vízellátást 2 db mélyfúrású kút biztosítja, melyek 1993-ban és 2003-ban létesültek. A vízműtelep 1971-ben létesült, felújítását 2015-ben végezték.

A vízmű kapacitása 518 m³/d. A vízmű automatizált. A vízmű telep területére kútból búvárszivattyúval kitermelt víz a vas- és mangántalanító szűrőtartályba jut. Innen a 2 db 25 m³-es térszíni tárolómedencébe kerül a vastalanított víz. A gépházban elhelyezett centrifugál szivattyúk látják el a hálózatot, illetve az 50 m³ térfogatú magastárolót. A fertőtlenítés az alsótárolók töltővezetékére kötött ADVENCE típusú klórozó berendezéssel történik.

2 db mélyfúrású kút

1 db vas-mangántalanító szűrőtartály

1 db térszíni tároló (2x25 m³-es)

1db Irórozó berendezés

hálózati centrifugál szivattyúk

1 db víztorony 50 m³

Abádszalók-Tiszaroff Közös Ivóvízminőség-javítási Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0035) keretében Tiszaroff vízműtelepén ivóvíz-tisztítási technológia rekonstrukciójára, valamint a hálózat részbeni rekonstrukciójára és 384 fm új vezeték kiépítésére került sor.

Tiszaroff ivóvízhálózat:

A település elosztó hálózata 1971-ben épült azbesztcement csőanyagból. Hálózatbővítés 1981-ben és 2008-ban történt KM-PVC és KPE csőanyag fektetésével.

8804 fm NA 80 ac gerincvezeték
9734 fm NA 100 ac gerincvezeték
2038 fm NA 150 ac gerincvezeték
2039 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték
1486 fm D 110 KPE gerincvezeték

A hálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakasz, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatóak leghamarabb. A vízhálózat gerinc vezetékeinek műszaki állapota megfelelő, a rendszer üzembiztosan működik.